COMUNA BUDEASA

COMUNA BUDEASA, SAT BUDEASA MARE, NR.12
ARGES, ROMANIA, CUI: 4469566
Tel: 0248/236457, Fax:0248/236457
E-mail: primarie@budeasa.cjarges.ro
Site: www.comunabudeasa.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 85

privind constatarea încetării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Budeasa şi aprobarea preluării bunurilor şi instalaţiilor aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare de la S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.

Consiliul Local al Comunei Budeasa, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa extraordinară, din data de 03.12.2026

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Budeasa nr. 282/27.11.2026, cu privire la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Budeasa şi aprobarea preluării bunurilor şi instalaţiilor aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare de la S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.;
- Raportul de specialitate nr. 281 / 27.11.2026 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Budeasa;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Budeasa;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Budeasa nr. 60/15.09.2026 privind aprobarea Studiului de specialitate privind organizarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, aprobarea modalităţii de gestiune directă, înfiinţarea Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare al Comunei Budeasa, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei Budeasa, precum şi aprobarea Regulamentului de funcţionare al serviciului, Caietului de sarcini, Contractului-cadru, Organigramei şi Statului de funcţii;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Budeasa, încheiat între U.A.T. Comuna Budeasa şi S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L., cu modificările şi completările ulterioare;
- Procesul-verbal de predare-primire nr. 7337/19620 din 23.11.2026, încheiat între S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L., în calitate de predător, şi U.A.T. Comuna Budeasa, în calitate de primitor, ca urmare a încetării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Budeasa;
- Anexele la procesul-verbal de predare-primire, care cuprind identificarea tehnică şi situaţia bunurilor şi instalaţiilor aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi situaţia bunurilor de retur şi a bunurilor de preluare;
- Situaţia bunurilor de retur, cu valoarea totală înscrisă în procesul-verbal de predare-primire de 32.587.707,18 lei;
- Situaţia bunurilor de preluare realizate de S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. pe perioada derulării contractului de delegare, cu valoarea neamortizată de 62.475,34 lei, conform documentelor anexate procesului-verbal de predare-primire;
- Necesitatea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul Comunei Budeasa, în condiţiile organizării acestuia prin gestiune directă;

Văzând prevederile:

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în special art. 29 alin. (1), (2) şi alin. (11) lit. n);
- Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în special art. 18, art. 19 şi art. 20;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba darea in administrare catre Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare al Comunei Budeasa, a bunurilor proprietate publica a Comunei Budeasa aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare, cuprinse in inventarul bunurilor si in procesul-verbal de predare-preluare prevazute in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Predarea-preluarea bunurilor se face pe baza de proces-verbal de predare-preluare, incheiat intre Comuna Budeasa, prin Primar, si Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare al Comunei Budeasa, prin conducatorul acestuia, in maxim de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

(3) Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare al Comunei Budeasa are dreptul si obligatia de a administra, exploata, intretine si pastra in stare de functionare bunurile prevazute la alin. (1), in conditiile legii, ale Regulamentului de functionare si ale Caietului de sarcini aprobate prin H.C.L. nr. 60/15.09.2026.

Art. 2. (1) Pentru bunurile date in administrare conform art. 1, Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare al Comunei Budeasa datoreaza bugetului local al Comunei Budeasa o redeventa anuala in cuantum de **6.266 lei/an** pentru sistemul de alimentare cu apa si de **20.890 lei/an** pentru sistemul de canalizare.

(2) Nivelul redeventei a fost stabilit la valoarea calculata similar amortizarii mijloacelor fixe aflate in proprietate publica, pe o durata medie de utilizare de 30 de ani, tinand cont de gradul de suportabilitate al populatiei, conform Situatiei privind redeventa prevazute in Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. (1) Se aproba, cu caracter provizoriu, pretul pentru serviciul de alimentare cu apa in cuantum de **6,20 lei/mc** si tariful pentru serviciul de canalizare in cuantum de **5,86 lei/mc**, fara TVA, practicate de Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare al Comunei Budeasa.

(2) Pretul si tariful prevazute la alin. (1) sunt fundamentate conform fiselor de fundamentare si Memoriului justificativ prevazute in Anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

(3) Pretul si tariful prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu data emiterii prezentei Hotărâri si pana la data intrarii in vigoare a hotararii Consiliului Local de aprobare a pretului si tarifului avizate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.).

(4) Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare al Comunei Budeasa are obligatia de a intocmi si de a transmite catre A.N.R.S.C. documentatia necesara pentru avizarea pretului si tarifului, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007.

Art. 4. Se aprobă tarifele şi taxele privind emiterea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor, precum şi tarifele practicate pentru activităţile specifice executate de Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare al Comunei Budeasa, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă tarifele pentru lucrările executate de Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare al Comunei Budeasa, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Comunei Budeasa si Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare al Comunei Budeasa.

Art. 7. Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul legal, potrivit Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, la Tribunalul Arges, Sectia contencios administrativ si fiscal.

Art. 8. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul autoritatii publice locale si pe pagina de internet a Comunei Budeasa si se comunica, in termenul legal, Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare al Comunei Budeasa, Primarului Comunei Budeasa si Institutiei Prefectului - judetul Arges, in vederea exercitarii controlului de legalitate, prin grija secretarului general al Comunei Budeasa.

Data. 27.11.2026

ROMANIA JUDETUL ARGES COMUNA BUDEASA PRIMAR

INITIATOR,
PRIMAR,
Nicolae Mihail Rachieru

Avizeaza pentru legalitate,
Secretar general,
Budurus Chezan Gabirel

COMUNA BUDEASA

COMUNA BUDEASA, SAT BUDEASA MARE, NR.12
ARGES, ROMANIA, CUI: 4469566
Tel: 0248/236457, Fax:0248/236457
E-mail: primarie@budeasa.cjarges.ro
Site: www.comunabudeasa.ro

Nr. 281/27.11.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării prestării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Budeasa de către S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. şi aprobarea preluării bunurilor şi instalaţiilor aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Comunei Budeasa, constatăm că acesta are ca obiect reglementarea situaţiei bunurilor şi instalaţiilor aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Budeasa, ca urmare a încetării prestării serviciului de către S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Budeasa nr. 60/15.09.2026 a fost aprobată modalitatea de gestiune directă şi înfiinţarea Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare al Comunei Budeasa, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local.

La data de 23.11.2026, între S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L., în calitate de predător, şi U.A.T. Comuna Budeasa, în calitate de primitor, a fost încheiat Procesul-verbal de predare-primire nr. 7337/19620, prin care au fost predate bunurile şi instalaţiile aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Budeasa.

Potrivit documentelor de predare-primire, bunurile preluate cuprind:

- sistemul public de alimentare cu apă, format din 4 sisteme independente pe sate;
- sistemul public de canalizare şi staţia de epurare mecano-biologică;
- situaţiile bunurilor de retur şi ale bunurilor de preluare;
- baza de date cuprinzând abonaţii activi;
- indexurile contoarelor/locurilor de consum de energie electrică şi indexurile forajelor.

În procesul-verbal este consemnată valoarea bunurilor de retur de 32.587.707,18 lei, precum şi valoarea neamortizată a bunurilor de preluare de 62.475,34 lei.

Preluarea bunurilor şi instalaţiilor este necesară pentru asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru desfăşurarea acestuia în condiţiile modalităţii de gestiune directă aprobate de Consiliul Local al Comunei Budeasa.

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, apreciem că proiectul de hotărâre se încadrează în atribuţiile autorităţii deliberative locale, cu respectarea regimului juridic aplicabil bunurilor preluate.

Faţă de cele prezentate, considerăm oportună şi necesară adoptarea proiectului de hotărâre în forma propusă.

Intocmit,

Oprescu Emil Gilică

COMUNA BUDEASA

COMUNA BUDEASA, SAT BUDEASA MARE, NR.12
ARGES, ROMANIA, CUI: 4469566
Tel: 0248/236457, Fax:0248/236457
E-mail: primarie@budeasa.cjarges.ro
Site: www.comunabudeasa.ro

Nr. **282 / 27.11.2026**

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Budeasa de către S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. și aprobarea preluării bunurilor și instalațiilor aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare

Având în vedere necesitatea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul Comunei Budeasa, precum și organizarea acestuia în modalitatea gestiunii directe, prin Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare al Comunei Budeasa, înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Budeasa nr. 60/15.09.2026;

Ca urmare a încetării prestării serviciului de către S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L., începând cu data de 23.11.2026, a fost încheiat Procesul-verbal de predare-primire nr. 7337/19620 din 23.11.2026, prin care s-a realizat predarea către U.A.T. Comuna Budeasa a bunurilor și instalațiilor aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Conform procesului-verbal și anexelor acestuia, au fost predate sistemul public de alimentare cu apă, format din 4 sisteme independente pe sate, sistemul public de canalizare și stația de epurare mecano-biologică, precum și documentele și situațiile tehnice aferente acestora.

Totodată, procesul-verbal consemnează valoarea bunurilor de retur de 32.587.707,18 lei, precum și valoarea neamortizată a bunurilor de preluare, în cuantum de 62.475,34 lei.

Având în vedere cele prezentate, precum și necesitatea reglementării situației bunurilor și instalațiilor aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, consider oportună adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local prin care să se constate încetarea prestării serviciului de către operatorul anterior și să se aprobe preluarea bunurilor și instalațiilor menționate în procesul-verbal de predare-primire.

Față de cele prezentate, supun spre analiză și aprobare Consiliului Local al Comunei Budeasa proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
Nicolae Mihail Rachieru

ROMANIA JUDEȚUL ARGEȘ COMUNA BUDEASA PRIMAR

SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.
Oraşul MIOVENI, Judeţul ARGEŞ, ROMANIA

Sediu - Strada Carol Davila, nr 4,
Mioveni, cod 115400, Argeş
Tel. - 0348.445.885
Fax - 0348.445.886

CUI RO 27280093
Nr. Ord. Reg.Com/An J03/776/16.08.2010
Cont - RO59.TREZ.0465.069X.XX01.0357 Trezoreria Piteşti
Cont - RO20.RZBR.0000.0600.1282.9447 Raiffeisen Bank Mioveni

Dispecerat NON-STOP
0348.457.102
contact@sedc-mioveni.ro
www.sedcmioveni.ro

19567/23.11.2026

ACT ADIȚIONAL NR. 2
LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA BUDEASA NR. 11047/07.07.2016 – 3099/07.07.2016

Părțile contractante

1. **SOCIETATEA SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.,** cu sediul în oraşul Mioveni, strada Carol Davila, nr. 4, judeţul Argeş, tel. 0348.445.885, fax 0348.445.886, e-mail: contact@sedc-mioveni.ro, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2010000776030/ 16.08.2010, cod fiscal RO27280093, având contul bancar nr. RO20 RZBR 0000 0600 1282 9447- RAIFFEISEN BANK, filiala Mioveni, reprezentată prin **ec. Tudose Nicolae,** având funcția de **Director General** şi **ec. Păuna Iulia**, având funcția de **Director Economic**, în calitate de **operator,** pe de o parte

Şi

2. **UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI BUDEASA,** cu sediul în comuna Budeasa, sat Budeasa Mare, nr. 12, judeţul Argeş, având CUI 4469566, tel. 0248.236.457, e-mail: primarie@budeasa.cjarges.ro, reprezentată prin **dl. Rachieru Nicolae Mihail,** cu functia de Primar, în calitate de **delegatar**, pe de altă parte,

Având în vedere adresa U.A.T. Comuna Budeasa nr. 7139/20.11.2026 înregistrată la Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. sub nr. 19486/20.11.2026, prin care se solicită continuarea prestării serviciului, dată fiind situația actualizată a procedurilor de recrutare şi selecție desfăşurate pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare aflat în subordinea Consiliului Local Budeasa, mai exact:

- Postul de Şef Serviciu a fost ocupat începând cu data de 20.11.2026;
- Postul de Contabil urmează să fie ocupat începând cu data de 01.12.2026;

Prezentul act adiţional intră în vigoare la data semnării și s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

OPERATOR,
S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.

Director General,
Nicolae TUDOSE

Director Economic,
Iulia PĂUNA

Sef Serviciu Apa,
Florian RIZEA

Sef Serviciu Canal,
Valentin BÎIDIBA

Viza C.F.P.,
Mihaela BÎIDIBA
23.11.2026

Sef Serviciu Achizitii,
Sorina MARIA

Consilier Juridic,
Elena ZBEREA

DELEGATAR,
U.A.T. COMUNA BUDEASA

Primar,
Nicolae Mihail RACHIERU

Secretar,
Gabriel BUDURUȘ

Sediu - Strada Carol Davila, nr 4,
Mioveni, cod 115400, Argeş
Tel. - 0348.445.885
Fax - 0348.445.886

SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.
Oraşul MIOVENI, Judeţul ARGEŞ, ROMANIA
SERVICIUL APA CANAL 2026

CUI RO **27280093**
Nr. Ord. Reg.Com/An **J2010000776030/16.08.2010**
Cont - **RO59.TREZ.0465.069X.XX01.0357** Trezoreria Piteşti
Cont - **RO20.RZBR.0000.0600.1282.9447** Raiffeisen Bank Mioveni

Dispecerat
0348.457.102
contact@sedc-mioveni.ro
www.sedcmioveni.ro

s.c. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI s.r.l.
INTRARE NR. 19620
An 2026 Luna 11 Zi 23

Nr. 7337 / 23.11.2026

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Încheiat astăzi, 23.11.2026, între:
S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L., cu sediul în oraşul Mioveni, str. Carol Davila, nr. 4, judeţul Argeş, CUI RO2728009, Nr. Reg. Com. J03/776/2010, reprezentată prin:
- Director General – Ec. Tudose Nicolae
- Director Tehnic – Ing. Şerban Florin
-Director Economic – Ec. Păuna Iulia
- Şef Serviciu Apă – Rizea Florian
- Şef Serviciu Canalizare – Biidiba Valentin
- Operator zonă – Coman Marius
în calitate de PREDĂTOR,

şi Primăria Comunei Budeasa / U.A.T. Comuna Budeasa, judeţul Argeş, reprezentată prin:

- Presedinte comisie - Oprescu Emil Gilica Viceprimar Comuna Budeasa

- Minescu Octav Stelian -Administrator Public,Comuna Budeasa

- Ciobanu Viorel – Sef Serviciu Alimentare cu Apa si Canalizare , Comuna Budeasa

- Calinescu Adrian- Reprezentant S.C. Apa Canal 2000 S.A

- Marinescu Bogdan - Reprezentant S.C. Apa Canal 2000 S.A

în calitate de PRIMITOR.

Art. 1 – Obiectul procesului-verbal

Prezentul proces-verbal se încheie ca urmare a încetării Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din comuna Budeasa, începând cu data de 23.11.2026
Predătorul transmite Primitorului următoarele:

Sediu - Strada Carol Davila, nr 4,
Mioveni, cod 115400, Argeş
Tel. - 0348.445.885
Fax - 0348.445.886

SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.
Oraşul MIOVENI, Judeţul ARGEŞ, ROMANIA
SERVICIUL APA CANAL 2026

CUI RO **27280093**
Nr. Ord. Reg.Com/An **J2010000776030/16.08.2010**
Cont - **RO59.TREZ.0465.069X.XX01.0357** Trezoreria Piteşti
Cont - **RO20.RZBR.0000.0600.1282.9447** Raiffeisen Bank Mioveni

Dispecerat
0348.457.102
contact@sedc-mioveni.ro
www.sedcmioveni.ro

Predătorul transmite Primitorului următoarele bunuri şi instalaţii, identificate tehnic conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 351 / 04.12.2025 (valabilă până la 30.11.2030), emisă de Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea:

• Sistemul public de alimentare cu apă – 4 sisteme independente pe sate, conform specificaţiilor tehnice din **Anexa nr. 1.1 si 1.2**

• Sistemul public de canalizare şi Staţia de epurare mecano-biologică, conform specificaţiilor tehnice din **Anexa nr. 2 si 3**

Obiectul predării-preluării / inventarului îl constituie următoarele elemente:

Bunurile de retur transmise de U.A.T. Budeasa, conform **Anexei nr. 2,** în valoare totală de **32.587.707,18 lei;**

Bunurile de preluare realizate de S.C. Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni S.R.L. pe perioada derulării contractului de delegare, detaliate în **Anexa nr. 3a, 3b şi 3c;**
Baza de date cuprinzând abonaţii activi;
Indexul partidelor / locurilor de consum de energie electrică;
Indexul forajelor.

Art. 2 – Situaţia financiară

Valoarea neamortizată a bunurilor de preluare este evidenţiată în **anexa nr.3 valoare 62.475.34 lei** sumă datorată de către UAT Budeasa conform prevederilor contractuale.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, 23.11.2026, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.
Oraşul MIOVENI, Judeţul ARGEŞ, ROMANIA
SERVICIUL APA CANAL 2026

Sediu - Strada Carol Davila, nr 4,
Mioveni, cod 115400, Argeş
Tel. - 0348.445.885
Fax - 0348.445.886

CUI RO **27280093**
Nr. Ord. Reg.Com/An **J2010000776030/16.08.2010**
Cont - **RO59.TREZ.0465.069X.XX01.0357** Trezoreria Piteşti
Cont - **RO20.RZBR.0000.0600.1282.9447** Raiffeisen Bank Mioveni

Dispecerat
0348.457.102
contact@sedc-mioveni.ro
www.sedcmioveni.ro

AM PREDAT, **S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.**	**AM PRIMIT,** **Primăria Comunei Budeasa / U.A.T. Comuna Budeasa**
Semnături: 1. Presedinte comisie Director General – Ec. Tudose Nicolae 2. Director Tehnic – Ing. Şerban Florin 3.Director Economic – Ec. Păuna Iulia 4..Şef Serviciu Apă – Rizea Florian 5. Şef Serviciu Canalizare – Bildiba Valentin 6. Operator zonă – Coman Marius	Semnături 1. Presedinte comisie Oprescu Emil Gabi Viceprimar Comuna Budeasa 2. Minescu Octav Stelian -Administrator Public,Comuna Budeasa 3. Ciobanu Viorel – Sef Serviciu Alimentare cu Apa si Canalizare , Comuna Budeasa 4. Calinescu Adrian- Reprezentant S.C. Apa Canal 2000 S.A – INVITAT 5.Marinescu Bogdan - Reprezentant S.C. Apa Canal 2000 S.A – INVITAT

(4)

(5)

Sediu - Strada Carol Davila, nr 4,
Mioveni, cod 115400, Argeș
Tel. - 0348.445.885
Fax - 0348.445.886

SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.
Orașul MIOVENI, Județul ARGEȘ, ROMANIA
SERVICIUL APA CANAL 2026

CUI RO 27280093
Nr. Ord. Reg.Com/An J2010000776030/16.08.2010
Cont - RO59.TREZ.0465.069X.XX01.0357 Trezoreria Pitești
Cont - RO20.RZBR.0000.0600.1282.9447 Raiffeisen Bank Mioveni

Dispecerat
0348.457.102
contact@sedc-mioveni.ro
www.sedcmioveni.ro

ANEXA NR. 1.1 LA PROCESUL-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

SPECIFICAȚII TEHNICE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ (PE SATE)

Conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 351 / 04.12.2025, alimentarea cu apă potabilă a comunei Budeasa (4.630 locuitori deserviți) se realizează prin 4 sisteme independente (acvifer subteran de adâncime ROAG12). Fiecare rezervor asigură o rezervă intangibilă de incendiu de 54 mc (timp de refacere 24 ore, debit 0,625 l/s).

Centralizator lungimi conducte de aducțiune și rețele de distribuție apă potabilă

Sistem / Sate deservite	Lungime aducțiune (m)	Lungime rețea distribuție (m)	Total conducte apă (m)
Sistemul 1 – Satul Budeasa Mică	650 m	6.550 m	7.200 m
Sistemul 2 – Satele Rogojina și Budeasa Mare	275 m	13.954 m	14.229 m
Sistemul 3 – Satul Gălășești	900 m	5.950 m	6.850 m
Sistemul 4 – Satele Calotești și Valea Mărului	1.000 m	10.440 m (8.100 m Z.I + 2.340 m Z.II)	11.440 m
TOTAL GENERAL COMUNA BUDEASA	2.825 m	36.894 m	39.719 m

1. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ NR. 1 – SATUL BUDEASA MICĂ

Componentă / Obiectiv	Caracteristici tehnice
Identificare cadastrală	FA – Captare apă subteran Budeasa Mică | Jud. AG | Nr. ord. evidență cadastrală: 1526 | Nr. ord. folosință: 1
Sursă și Amplasament	1 foraj amplasat în partea nordică a satului Budeasa Mică (Coordonate Stereo 70 MN: X = 381 901, Y = 487 831) | Zonă protecție regim sever: S = 398 mp
Caracteristici Foraj	Adâncime: H = 250 m | Diametrul coloanei de exploatare: Dn = 273 mm | Debit optim de exploatare: Q = 5,0 l/s
Echipare hidromecanică	Electropompă submersibilă: Qp = 2,5 l/s, Hp = 99 mCA
Tratare apă	Instalație de clorinare cu hipoclorit montată în containerul forajului
Măsurare volume (Debitmetru)	Debitmetru montat pe conducta de aducțiune în stația de clorinare Budeasa Mică: • Tip / Serie: Zenner 8ZRI84/224769 | Sigiliu: ABA AV - A001081
Aducțiune	Conductă PEHD, Dn = 110 mm, L = 650 m (de la foraj la rezervorul de înmagazinare)

Sediu - Strada Carol Davila, nr 4,
Mioveni, cod 115400, Argeș
Tel. - 0348.445.885
Fax - 0348.445.886

SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.
Orașul MIOVENI, Județul ARGEȘ, ROMANIA
SERVICIUL APA CANAL 2026

CUI RO 27280093
Nr. Ord. Reg.Com/An J2010000776030/16.08.2010
Cont - RO59.TREZ.0465.069X.XX01.0357 Trezoreria Pitești
Cont - RO20.RZBR.0000.0600.1282.9447 Raiffeisen Bank Mioveni

Dispecerat
0348.457.102
contact@sedc-mioveni.ro
www.sedcmioveni.ro

Înmagazinare	Rezervor metalic suprateran, V = 150 mc (include rezerva intangibilă de incendiu de 54 mc), amplasat în extravilanul nordic al localității Budeasa Mică la cca. 400 m NE față de foraj
Rețea de distribuție	Distribuție gravitațională, tip ramificat, conductă PEHD – Lungime totală Ltotală = 6.550 m: • Dn 160 mm: L = 600 m | Dn 100 mm: L = 800 m | Dn 90 mm: L = 850 m • Dn 75 mm: L = 3.800 m | Dn 50 mm: L = 500 m

2. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ NR. 2 – SATELE ROGOJINA ȘI BUDEASA MARE

Componentă / Obiectiv	Caracteristici tehnice
Identificare cadastrală	FA – Captare apă subteran Rogojina-Budeasa Mare | Jud. AG | Nr. ord. evidență cadastrală: 1031 | Nr. ord. folosință: 1
Sursă și Amplasament	Subteran de mare adâncime exploatat prin 2 foraje (F1 și F2) amplasate în partea sud-estică a satului Rogojina
Foraj F1 (Rogojina)	• Amplasament Stereo 70 MN: X = 381 190,3; Y = 486 046 | Zonă protecție regim sever: S = 643 mp • Constructiv: Adâncime H = 150 m | Diametru Dn = 273 mm | Debit exploatare Q = 5,0 l/s • Echipare: Electropompă submersibilă cu Q = 1,70 l/s, Hp = 75 mCA
Foraj F2 (Rogojina)	• Amplasament Stereo 70 MN: X = 381 304,6; Y = 486 184 | Zonă protecție regim sever: S = 676 mp • Constructiv: Adâncime H = 171 m | Diametru Dn = 200 mm | NHS = -30,00 m; NHD = -58,00 m | Debit exploatare Q = 3,0 l/s • Echipare: Electropompă submersibilă cu Q = 3,00 l/s, Hp = 77 mCA
Tratare apă	• Stație de clorinare (SC1) cu hipoclorit în container lângă forajul F1 (amestec în conducta de aducțiune spre R1) • Stație de clorinare (SC2) cu hipoclorit + instalație de demanganizare / deferizare / desulfurare montate în container lângă rezervorul de înmagazinare R2
Măsurare volume (2 Debitmetre)	1. Debitmetru pe aducțiune în stația de clorinare SC1 (Foraj F1 Rogojina): Serie: 22321703 | Sigiliu: A001079 2. Debitmetru pe aducțiune în stația de clorinare SC2 (Foraj F2 Budeasa Mare): Serie: 70863848
Aducțiune	• De la forajul F1 la rezervorul R1: conductă PEHD, Dn = 75 mm, L = 230 m + ramură din PEHD, Dn = 75 mm, L = 35 m către rezervorul R2 • De la forajul F2 la rezervorul R2: conductă PEHD, Dn = 90 mm, L = 10 m

Sediu - Strada Carol Davila, nr 4,
Mioveni, cod 115400, Argeș
Tel. - 0348.445.885
Fax - 0348.445.886

CUI RO 27280093
Nr. Ord. Reg.Com/An J2010000776030/16.08.2010
Cont - RO59.TREZ.0465.069X.XX01.0357 Trezoreria Pitești
Cont - RO20.RZBR.0000.0600.1282.9447 Raiffeisen Bank Mioveni

Dispecerat
0348.457.102
contact@sedc-mioveni.ro
www.sedcmioveni.ro

Înmagazinare	2 rezervoare amplasate în partea sud-estică a satului Rogojina (fiecare include rezerva intangibilă de incendiu de 54 mc): • Rezervor R1: V = 100 mc | Rezervor R2: V = 200 mc
Rețea de distribuție	Distribuție gravitațională, tip ramificat, conductă PEHD – Lungime totală Ltotală = 13.954 m: • Dn 110 mm: L = 827 m | Dn 90 mm: L = 1.008 m | Dn 75 mm: L = 2.154 m • Dn 63 mm: L = 7.937 m + extindere rețea str. Prunilor (Dn 63 mm, L = 1.328 m) | Dn 50 mm: L = 700 m

3. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ NR. 3 – SATUL GĂLĂȘEȘTI

Componentă / Obiectiv	Caracteristici tehnice
Identificare cadastrală	FA – Captare apă din subteran Gălășești | Jud. AG | Nr. ord. evidență cadastrală: 1031 | Nr. ord. folosință: 2
Sursă și Amplasament	1 foraj (F1) amplasat în partea centrală a satului Gălășești (Coordonate Stereo 70 MN: X = 383 826,4; Y = 483 627,921) | Zonă protecție regim sever: S = 780 mp
Caracteristici Foraj F1	Adâncime: H = 150 m | Diametrul coloanei de exploatare: Dn = 273 mm | Debit optim de exploatare: Q = 5,0 l/s
Echipare hidromecanică	Electropompă submersibilă: Qp = 3,05 l/s, Hp = 78 mCA
Tratare apă	Instalație de clorinare cu hipoclorit montată în containerul forajului
Măsurare volume (Debitmetru)	Debitmetru montat pe conducta de aducțiune în stația de clorinare: • Serie: 8ZRI 84/22075388 | Sigiliu: ABA AV A001063
Aducțiune	Conductă PEHD, De = 110 mm, L = 900 m (de la forajul F1 la rezervorul de înmagazinare)
Înmagazinare	Rezervor metalic suprateran, V = 150 mc (include rezerva intangibilă de incendiu de 54 mc), amplasat în extravilanul estic al localității Gălășești la cca. 900 m NE față de foraj
Rețea de distribuție	Distribuție gravitațională, tip ramificat, conductă PEHD – Lungime totală Ltotală = 5.950 m: • Dn 125 mm: L = 1.000 m | Dn 110 mm: L = 900 m | Dn 90 mm: L = 1.200 m • Dn 75 mm: L = 900 m | Dn 63 mm: L = 1.000 m | Dn 50 mm: L = 950 m

Sediu - Strada Carol Davila, nr 4,
Mioveni, cod 115400, Argeș
Tel. - 0348.445.885
Fax - 0348.445.886

SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.
Orașul MIOVENI, Județul ARGEȘ, ROMANIA
SERVICIUL APA CANAL 2026

CUI RO 27280093
Nr. Ord. Reg.Com/An J2010000776030/16.08.2010
Cont - RO59.TREZ.0465.069X.XX01.0357 Trezoreria Pitești
Cont - RO20.RZBR.0000.0600.1282.9447 Raiffeisen Bank Mioveni

Dispecerat
0348.457.102
contact@sedc-mioveni.ro
www.sedcmioveni.ro

4. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ NR. 4 – SATELE CALOTEȘTI ȘI VALEA MĂRULUI

Componentă / Obiectiv	Caracteristici tehnice
Identificare cadastrală	FA – Captare apă din subteran Calotești | Jud. AG | Nr. ord. evidență cadastrală: 1238 | Nr. ord. folosință: 1
Sursă și Amplasament	1 foraj (F1) amplasat în partea nord-vestică a satului Calotești (Coordonate Stereo 70 MN: X = 387 916,3; Y = 481 392,8) | Zonă protecție regim sever: S = 650 mp
Caracteristici Foraj F1	Adâncime: H = 300 m | Diametrul coloanei de exploatare: Dn = 273 mm | Debit optim de exploatare: Q = 5,0 l/s
Echipare hidromecanică	Electropompă submersibilă: Qp = 3,3 l/s, Hp = 76 mCA
Tratare apă	Instalație de clorinare cu hipoclorit montată în container lângă foraj (amestec în conducta de aducțiune către rezervor)
Măsurare volume (Debitmetru)	Debitmetru montat pe conducta de aducțiune în stația de clorinare: • Serie: 8ZRI84/22075385 | Sigiliu: ABA AV A001068
Aducțiune	Conductă PEHD, De = 110 mm, L = 1.000 m (de la forajul F1 la rezervorul de înmagazinare)
Înmagazinare	Rezervor metalic suprateran, V = 150 mc (include rezerva intangibilă de incendiu de 54 mc), amplasat în extravilanul nordic al satului Calotești la cca. 650 m NE față de foraj
Rețea de distribuție – Zona I (Gravitațională)	Deservește partea nordică a satului Valea Mărului și satul Calotești (cca. 80% din locuitorii celor 2 sate). Rețea tip ramificat din PEHD – Lungime Lt = 8.100 m: • Dn 125 mm: L = 820 m | Dn 110 mm: L = 1.100 m | Dn 90 mm: L = 120 m | Dn 75 mm: L = 1.060 m • Dn 63 mm: L = 3.800 m | Dn 50 mm: L = 400 m | Dn 40 mm: L = 800 m
Rețea de distribuție – Zona II (Prin pompare) și Stație pompare	Deservește partea sudică și nord-estică a satului Valea Mărului (cca. 20% din locuitori). Rețea tip ramificat din PEHD – Lungime Lt = 2.340 m: • Dn 75 mm: L = 640 m | Dn 63 mm: L = 700 m | Dn 50 mm: L = 1.000 m • Stație de pompare (amplasată lângă rezervorul de înmagazinare): echipată cu 1+1 electropompe cu turație variabilă (Q = 1,58 l/s, H = 25 mCA) (Lungime totală cumulată rețea Sistem 4: 8.100 m + 2.340 m = 10.440 m)

Sediu - Strada Carol Davila, nr 4,
Mioveni, cod 115400, Argeș
Tel. - 0348.445.885
Fax - 0348.445.886

SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.
Orașul MIOVENI, Județul ARGEȘ, ROMANIA
SERVICIUL APA CANAL 2026

CUI RO 27280093
Nr. Ord. Reg.Com/An J2010000776030/16.08.2010
Cont - RO59.TREZ.0465.069X.XX01.0357 Trezoreria Pitești
Cont - RO20.RZBR.0000.0600.1282.9447 Raiffeisen Bank Mioveni

Dispecerat
0348.457.102
contact@sedc-mioveni.ro
www.sedcmioveni.ro

ANEXA NR. 1.2 LA PROCESUL-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
SPECIFICAȚII TEHNICE – SISTEMUL DE CANALIZARE ȘI STAȚIA DE EPURARE

Indicator general	Specificație conform Autorizației nr. 351 / 04.12.2025
Identificare cadastrală	RA – Evacuare apă în r. Argeș | Jud. AG | Nr. ord. evidență cadastrală: 1031 | Nr. ord. folosință: 1
Cod CAEN / Regim	Cod CAEN 3700 (colectarea și epurarea apelor uzate) | Funcționare permanentă: 24 h/zi, 365 zile/an
Populație deservită	Cca. 2.290 locuitori, instituții publice și agenți economici (Mărimea aglomerării Budeasa: 5.345 l.e.)
Debite evacuate autorizate	Qu zi maxim = 313,70 mc/zi (3,631 l/s) | Qu zi mediu = 275,70 mc/zi (3,19 l/s) | Qu zi minim = 165,42 mc/zi (1,914 l/s) | Vmed anual = 100.630 mc/an
Receptor autorizat	Râul Argeș (cod corp de apă receptor: LW10.1_B3 – continua Argeș: sector amonte confluență Vâlsan – intrare acumulare Prundu)

1. REȚELELE DE CANALIZARE (LUNGIME TOTALĂ Ltotal = 21.935 m)

Obiectiv / Colector	Sate deservite și caracteristici tehnice
Tip rețea	Tubulatură din polietilenă / PVC pentru rețele de canalizare, Dn = 125–400 mm, Ltotal = 21.935 m
Colectorul Principal C1 (Ltotală = 14.976,60 m)	• Deservește satele: Calotești, Valea Mărului, Gălășești, Rogojina, Budeasa Mare. • Constructiv: Tuburi PVC, Dn = 250–400 mm, Ltotală = 14.976,60 m. • Traseu: De-a lungul DJ 703K și DC 219, cu capătul amonte în partea nordică a satului Calotești (zona curbei spre DJ 703I) și capătul aval în stația de epurare din partea sudică a satului Budeasa Mare (vecinătatea barajului Bascov). • Colector secundar racordat la C1: str. Aleea Brazilor (sat Budeasa Mare), tuburi PVC Dn = 160–250 mm, Lt = 259 m.
Colectorul Principal C2 (Ltotală = 6.958,50 m)	• Deservește satul Budeasa Mică și zona sud-estică a satului Budeasa Mare. • Constructiv: Tuburi PVC, Dn = 250–315 mm, Ltotală = 6.958,50 m. • Traseu: De-a lungul DC 220 (capăt amonte în nordul satului Budeasa Mică, capăt aval la intersecția cu DJ 703K Mărăcineni–Budeasa) și în lungul DJ 703K de la limita SE a comunei Budeasa / ulița Vatarnița Mică, racordându-se la colectorul C1 în zona intersecției DJ 703K cu DC 219 Budeasa – Baraj Bascov.

SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.
Orașul MIOVENI, Județul ARGEȘ, ROMANIA
SERVICIUL APA CANAL 2026

Sediu - Strada Carol Davila, nr 4,
Mioveni, cod 115400, Argeș
Tel. - 0348.445.885
Fax - 0348.445.886

CUI RO 27280093
Nr. Ord. Reg.Com/An J2010000776030/16.08.2010
Cont - RO59.TREZ.0465.069X.XX01.0357 Trezoreria Pitești
Cont - RO20.RZBR.0000.0600.1282.9447 Raiffeisen Bank Mioveni

Dispecerat
0348.457.102
contact@sedc-mioveni.ro
www.sedcmioveni.ro

2. STAȚII DE POMPARE APE UZATE (SPAU) – TOTAL: 19 STAȚII

15 stații montate pe colectorul C1 și 4 stații pe colectorul C2. Fiecare stație are în componență: bazin de retenție, electropompă (Q = 1,4–11 l/s) și conductă de refulare (Dn = 50–160 mm; lungimea totală a conductelor de refulare este de 3.224 m):

Colector	Sat./ Amplasament	Coord. X (Stereo 70)	Coord. Y (Stereo 70)
C1	Valea Mărului – 4 SP	385 765	481 970
C1	Gălășești – 4 SP	384 000	483 140
C1	Rogojina – 2 SP	382 670	484 680
C1	Budeasa Mare – 4 SP	380 660	486 360
C1	Calotești – 1 SP	387 780	481 360
C2	Budeasa Mică – 4 SP	381 360	488 140

3. SUBTRAVERSĂRI CURSURI DE APĂ – REȚEAUA DE CANALIZARE (13 PUNCTE)

Conductele din PEHD sau PVC sunt montate în tub de protecție din oțel (OL, Dn = 160–500 mm) la adâncimea de 1,20 m sub cota talvegului:

Pct.	Curs de apă	Localitate (Sat)	Lungime (m)	Coord. X (Stereo 70)	Coord. Y (Stereo 70)
T1	v. Ciolpanului	Calotești	9	386 503	481 276
T2	Canal pluvial	Valea Mărului	5	385 418	482 260
T3	v. Satului	Gălășești	6	384 525	482 707
T4	viroagă	Gălășești	4	383 586	483 815
T5	viroagă	Gălășești	4	383 313	484 214
T6	v. Croitori	Gălășești	5	382 977	484 469
T7	v. Albeasca	Rogojina	4	382 622	484 746
T8	v. Ridioasa	Budeasa Mare	4	380 686	486 351
T9	pr. Budeasa	Budeasa Mică	6	379 008	488 549
T10	pr. Budeasa	Budeasa Mică	7	380 524	488 357
T11	viroagă	Budeasa Mică	2	381 439	488 103
T12	pr. Budeasa	Budeasa Mică	7	381 864	487 914
T13	pr. Budeasa	Budeasa Mică	6	381 955	487 838

Sediu - Strada Carol Davila, nr 4,
Mioveni, cod 115400, Argeş
Tel. - 0348.445.885
Fax - 0348.445.886

SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.
Oraşul MIOVENI, Judeţul ARGEŞ, ROMANIA
SERVICIUL APA CANAL 2026

CUI RO 27280093
Nr. Ord. Reg.Com/An J2010000776030/16.08.2010
Cont - RO59.TREZ.0465.069X.XX01.0357 Trezoreria Piteşti
Cont - RO20.RZBR.0000.0600.1282.9447 Raiffeisen Bank Mioveni

Dispecerat
0348.457.102
contact@sedc-mioveni.ro
www.sedcmioveni.ro

4. STAŢIA DE EPURARE MECANO-BIOLOGICĂ (SAT BUDEASA MARE)

Treaptă / Linie tehnologică	Construcţii, instalaţii şi echipamente componente
Date generale şi Amplasament	• Capacitate proiectată: Qzi max = 480 mc/zi, 4.000 l.e., Qorar max = 11,90 l/s. • Amplasament: Partea sudică a satului Budeasa Mare, pe malul stâng al râului Argeş, în vecinătatea barajului acumulării Bascov. • Coordonate Stereo 70 MN incintă: (379 501; 486 910), (379 448; 487 004), (379 390; 486 961), (379 464; 486 875).
a) Linia apei – Treapta mecanică primară (Q = 11,99 l/s)	• Cămin de distribuţie; • Cămin grătar cu curăţare manuală (Di = 1,5 m, H = 2,15 m); • Deznisipator cuplat cu separator de grăsimi vertical (Vutil = 5 mc); • Bazin de egalizare (Di = 4 m, H = 6,15 m) echipat cu mixer pentru omogenizare şi 2 (1+1) electropompe submersibile (Q = 5,56 l/s, H = 10 mCA) pentru transvazarea apelor uzate în treapta mecano-chimică; • Debitmetru electromagnetic montat pe linia de pompare din bazinul de omogenizare: Serie nouă N1T8290095.
b) Linia apei – Treapta mecano-chimică (Qzi max = 5,55 l/s)	• Grătar des cu curăţare mecanică; • Bazin de coagulare prevăzut cu instalaţie de aerare cu bule fine (reducere compuşi ai fosforului în prezenţa polielectrolitului); • Decantor primar cu blocuri lamelare pentru sedimentarea primară.
c) Linia apei – Treapta biologică avansată (Qzi max = 5,55 l/s)	• 2 linii tehnologice (Q = 240 mc/zi) cu nitrificare-denitrificare; • Instalaţie de dezinfecţie cu raze ultraviolete (UV) montată la ieşirea din modulul biologic.
d) Linia nămolului	• Container pentru stocarea temporară a materialului grosier rezultat de la curăţarea grătarului; • Bazin (V = 3 mc) pentru colectarea grăsimilor rezultate din separatorul de grăsimi (cu degradare prin adaos de biopreparate); • Bazin de stocare a nisipului (V = 3 mc) prevăzut cu radier drenant cu barbacane şi strat geotextil; • Electropompă submersibilă (Q = 10,55 l/s, H = 15 mCA) montată în decantorul liniei mecano-chimice pentru evacuarea nămolului primar; • Bazin de stocare şi stabilizare a nămolului primar (V = 16 mc) echipat cu mixer electromecanic; • Electropompă submersibilă (Q = 2,5 l/s, Hp = 7 mCA) montată în bazinul de stocare nămol pentru evacuarea nămolului stabilizat către instalaţia de deshidratare; • Instalaţie de deshidratare în saci a nămolului (capacitate 24 kg substanţă uscată/zi), montată în camera tehnică; • Platformă (S = 24 mp) pentru depozitarea temporară a containerelor şi sacilor cu nămol deshidratat, prevăzută cu grătar de pardoseală.
e) Instalaţii auxiliare şi Evacuare emisar	• Instalaţii auxiliare: cameră tehnică, pavilion exploatare, compresor submersibil pentru producerea aerului, instalaţie de preparare şi dozare polielectrolit, instalaţii alimentare cu energie electrică şi apă potabilă, instalaţii de automatizare, conducte de legătură; • Conductă de evacuare ape epurate în r. Argeş: tuburi PVC, L = 450 m, Dn = 250 mm; • Gură de evacuare în r. Argeş: situată la cca. 120 m aval de barajul acumulării Bascov (Coordonate Stereo 70 MN: X(N) = 377 400, Y(E) = 488 250).

ANEXA 2

CONT 803

PRIMARIA BUDEASA

LISTA DE INVENTARIERE — Gestiunea: — Pagina: 1

DATA 30.11.2025 — Loc de depozitare

Nr. crt.	Denumirea bunurilor inventariate	Codul sau nr. de inventar	U/M	Cantitati				Pret unitar	Valoarea contabila			Valoarea de inventar	Deprecierea	
				STOCURI		Diferente			Valoarea	Diferente			Valoarea	Motivul (cod)
				Faptice	Scriptice	Plus	Minus			Plus	Minus			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	RETEA ALIMENTARE CU APA SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE BUDEASA		BUC	1.00	1.00			7,057,483.76	7,057,483.76			7,057,483.76		
2	RETEA ALIMENTARE CU APA SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE BUDEASA		BUC	1.00	1.00			191,349.10	191,349.10			191,349.10		
3	RETEA ALIMENTARE CU APA STR. PRUNILOR		BUC	1.00	1.00			32,303.96	32,303.96			32,303.96		
4	INSTALATIE CLORINARE		BUC	1	1			47,186.01	47,186.01			47,186.01		
5	INSTALATIE DEMANGALIZARE		BUC	1.00	1.00			190,995.00	190,995.00			190,995.00		
6	RETEA DE CANALIZARE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE BUDEASA		BUC	1.00	1.00			8,184,053.19	8,184,053.19			8,184,053.19		
7	CANALIZARE SUDEAUA		BUC	1.00	1.00			2,869,044.96	2,869,044.96			2,869,044.96		
8	CANALIZARE BRAZILOR		BUC	1.00	1.00			251,989.89	251,989.89			251,989.89		
9	EXTINDERE RETEA CANALIZARE BUDEASA MARE, ROGOJINA, GALASESTI,CALOTESTI, VALEA MARULUI,		BUC	1.00	1.00			13,763,301.31	13,763,301.31			13,763,301.31		
9	TOTAL							32587707.18	32587707.18			32587707.18		
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														

Comisia de inventariere		Gestionar	Contabilitate
SERBANOIU LAURENTIU		RIZEA FLORIAN	SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE
IONITA ROXANA			
BADITA MADALIN			PRIMARIA BUDEASA
NECULAIE ION			
OLTEANU DANIELA			

Sediu - Strada Carol Davila, nr 4,
Mioveni, cod 115400, Argeş
Tel. - 0348.445.885
Fax - 0348.445.886

SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.
Oraşul MIOVENI, Judeţul ARGEŞ, ROMANIA
SERVICIUL APA CANAL 2026

CUI RO 27280093
Nr. Ord. Reg.Com/An J2010000776030/16.08.2010
Cont - RO59.TREZ.0465.069X.XX01.0357 Trezoreria Piteşti
Cont - RO20.RZBR.0000.0600.1282.9447 Raiffeisen Bank Mioveni

Dispecerat
0348.457.102
contact@sedc-mioveni.ro
www.sedcmioveni.ro

AM PREDAT, **S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.**	**AM PRIMIT,** **Primăria Comunei Budeasa / U.A.T. Comuna Budeasa**
Semnături: 1. Presedinte comisie Director General – Ec. Tudose Nicolae 2. Director Tehnic – Ing. Şerban Florin 3.Director Economic – Ec. Păuna Iulia 4..Şef Serviciu Apă – Rizea Florian 5. Şef Serviciu Canalizare – Bildiba Valentin 6. Operator zonă – Coman Marius	Semnături: 1. Presedinte comisie Oprescu Emil Ciprian Viceprimar Comuna Budeasa 2. Minescu Octav Stelian -Administrator Public,Comuna Budeasa 3. Ciobanu Viorel – Sef Serviciu Alimentare cu Apa si Canalizare , Comuna Budeasa 4. Calinescu Adrian- Reprezentant S.C. Apa Canal 2000 S.A – IMPUTERNICIT 5.Marinescu Bogdan - Reprezentant S.C. Apa Canal 2000 S.A – IMPUTERNICIT

(4)

(5)

SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.
Orașul MIOVENI, Județul ARGEȘ, ROMANIA
SERVICIUL APA CANAL 2026

Sediu - Strada Carol Davila, nr 4,
Mioveni, cod 115400, Argeș
Tel. - 0348.445.885
Fax - 0348.445.886

CUI RO 27280093
Nr. Ord. Reg.Com/An J2010000776030/16.08.2010
Cont - RO59.TREZ.0465.069X.XX01.0357 Trezoreria Pitești
Cont - RO20.RZBR.0000.0600.1282.9447 Raiffeisen Bank Mioveni

Dispecerat
0348.457.102
contact@sedc-mioveni.ro
www.sedcmioveni.ro

ANEXA NR. 3 a-3b-3c

LA PROCESUL-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE:

-BUNURILE DE PRELUARE REALIZATE PE PERIOADA DERULĂRII CONTRACTULUI DE DELEGARE

SITUAȚIA OPERAȚIONALĂ LA DATA PREDĂRII-PRELUĂRII:

-BAZA DE DATE A ABONAȚILOR ACTIVI (ÎN FORMAT ELECTRONIC),

- INDEXUL PARTIDELOR / LOCURILOR DE CONSUM ENERGIE ELECTRICĂ

-INDEXUL FORAJELOR

Servicii Edlitare pentru Comunitate SRL

SITUATIA BUNURILOR DE PRELUARE MIJLOACE FIXE

ANEXA 3.a

Nr inv	Denumire	Data achizitiei	Valoare initiala	Valoare inventar	Val amortizata	DNU	Val ramasa de amortizat	durata ramasa	Amortizare lunara	cod clasificare	Responsable
21229	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA FLYGT 2.4KW CU KIT DE PRINDERE	8/5/2019	3856.38	2910.02	2910.02	60	0.00	0	0.00	2.1.17.1.1.1.	COMAN MARIUS
21230	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA FLYGT 1.7KW CU KIT DE PRINDERE	8/5/2019	3491.38	2634.6	2634.60	60	0.00	0	0.00	2.1.17.1.1.1.	COMAN MARIUS
21255	INSTALATIE DE CLORINARE BUDEASA MICA	10/1/2020	7480	7480	7480.00	60	0.00	0	0.00	2.1.24.4.1.	COMAN MARIUS
21256	INSTALATIE DE CLORINARE GALASESTI	10/1/2020	7480	7480	7480.00	60	0.00	0	0.00	2.1.24.4.1.	COMAN MARIUS
21261	POMPA NX 3069 1,7KW DN 50MM	10/8/2020	3625	3625	3625.00	60	0.00	0	0.00	2.1.17.1.1.1.	COMAN MARIUS
21262	POMPA NX 3069 1,7KW DN 50MM	10/8/2020	3625	3625	3625.00	60	0.00	0	0.00	2.1.17.1.1.1.	COMAN MARIUS
21263	POMPA NX 3069 2,4KW DN 50MM	10/8/2020	4452	4452	4452.00	60	0.00	0	0.00	2.1.17.1.1.1.	COMAN MARIUS
21264	POMPA NX 3069 2,4KW DN 50MM	10/8/2020	4452	4452	4452.00	60	0.00	0	0.00	2.1.17.1.1.1.	COMAN MARIUS
21265	POMPA NX 3069 2,4KW DN 50MM	10/8/2020	4452	4452	4452.00	60	0.00	0	0.00	2.1.17.1.1.1.	COMAN MARIUS
21266	POMPA NX 3069 2,4KW DN 50MM	10/8/2020	4452	4452	4452.00	60	0.00	0	0.00	2.1.17.1.1.1.	COMAN MARIUS
21292	POMPA GRUNDFOS SEG 40.26.2.50B	1/22/2021	6722	6722	3136.84	28	3585.16	32	112.03	2.1.17.1.1.1.	COMAN MARIUS
21299	POMPA SUBMERSIBILA	3/8/2021	4081	4081	3060.90	45	1020.10	15	68.02	2.1.17.1.1.1.	COMAN MARIUS
21316	POMPA WILO HELIX VE 1606-1/16	7/15/2021	11729	11729	11729.00	60	0.00	0	0.00	2.1.17.1.1.1.	COMAN MARIUS
21317	POMPA WILO HELIX VE 1606-1/16	7/15/2021	11729	11729	11729.00	60	0.00	0	0.00	2.1.17.1.1.1.	COMAN MARIUS
21337	INSTALATIE CLORINARE AUTOMATA COMPLET ECHIPATA	6/14/2022	6400	6400	5653.51	53	746.49	7	106.67	2.1.24.4.1.	COMAN MARIUS
21338	INSTALATIE CLORINARE AUTOMATA COMPLET ECHIPATA	6/14/2022	6400	6400	5653.51	53	746.49	7	106.67	2.1.24.4.1.	COMAN MARIUS
21392	POMPA SP 14-20 5,5KW 3X380-415/50	6/28/2024	11262.05	11262.05	5255.60	28	6006.45	32	187.70	2.1.17.1.1.1.	COMAN MARIUS
21393	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA FLYGT 2.4KW CU KIT DE PRINDERE	6/3/2024	5047	5047	3049.35	29	1997.65	19	105.15	2.1.17.1.1.2.	COMAN MARIUS
21394	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA FLYGT 2.4KW CU KIT DE PRINDERE	6/3/2024	5047	5047	3049.35	29	1997.65	19	105.15	2.1.17.1.1.2.	COMAN MARIUS
22066	KIT CONTOR APA RECE WPD DN50 CU FLANSA	4/1/2024	3440	3440	2221.77	31	1218.23	31	71.67	2.2.1.1.3.	COMAN MARIUS
21432	POMPA NP 3069 .160.2.4KW.10M.TIP SUBCAB 4G DN50 +ACCESORII MONTAJ	1/22/2025	6761	6761	2479.03	22	4281.97	38	112.68	2.1.17.1.1.1.	COMAN MARIUS
21433	POMPA NP 3069 .160.2.4KW.10M.TIP SUBCAB 4G DN50 +ACCESORII MONTAJ	1/22/2025	6761	6761	2479.03	22	4281.97	38	112.68	2.1.17.1.1.1.	COMAN MARIUS
21434	POMPA NP 3069.160,1.7KW.10M TIP SUBCAB 4G DN50 + ACCESORII AMONTAJ	3/31/2025	5614	5614	1871.33	20	3742.67	40	95.57	2.1.17.1.1.1.	COMAN MARIUS
21435	POMPA NP 3069.160,1.7KW.10M TIP SUBCAB 4G DN50+ ACCESORII	8/5/2025	5084	5084	1271.00	15	3813	45	84.73	2.1.17.1.1.1.	VOICU GHEORGHE
21436	POMPA NP 3069.160,1.7KW.10M TIP SUBCAB 4G DN50+ ACCESORII	8/5/2025	5084	5084	1271.00	15	3813	45	84.73	2.1.17.1.1.1.	VOICU GHEORGHE
21437	POMPA NP 3069 .160.2.4KW.10M.TIP SUBCAB 4G DN50+ ACCESORII MONTAJ	9/4/2025	6761	6761	1577.57	14	5183.43	46	112.68	2.1.17.1.1.1.	VOICU GHEORGHE
21438	POMPA NP 3069 .160.2.4KW.10M.TIP SUBCAB 4G DN50+ ACCESORII MONTAJ	9/4/2025	6761	6761	1577.57	14	5183.43	46	112.68	2.1.17.1.1.1.	VOICU GHEORGHE
21439	POMPA FLYGT 2.4KW	7/20/2026	7685	7685	512.35	4	7172.65	56	128.08	2.1.17.1.1.1.	COMAN MARIUS
21440	POMPA FLYGT 2.4KW	11/12/2026	7685	7685	0.00	0	7685	60	128.08	2.1.17.1.1.1.	VOICU GHEORGHE
	TOTAL		**177418.81**	**175615.7**			**62475.34**				

ANEXA 3.b. INDEX FORAJE

Nr. crt.	Denumire / Număr Foraj (ex. Foraj F1, Foraj F2)	Amplasament / Punct de lucru	Serie contor	Index citit (mc)	Data citirii	Stare funcționare / Sigiliu	Observații
1.							
2.							
3.							
4.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

Anexa 3.c LOCURI DE CONSUM ENERGIE ELECTRICA

Nr.crt	Cod unic POD	Denumire Loc Consum	Adresa Loc Consum	Loc consum	INDEX
1	594010200000179800701391 79	Pompa apa Calotesti 1	Budeasa, Budeasa 1	52334937	
2	594010200000179817701391 84	Pompa apa Calotesti 2	Budeasa, Budeasa 2	52334938	
3	594010200003689740714924 43	Statie pompare apa nr.6	Budeasa, Budeasa 6	52334948	
4	594010200003689767714924 44	Statie pompare apa nr.7	Budeasa, Budeasa 7	52334949	
5	594010200003689733714924 42	Statie pompare apa nr.5	Budeasa, Budeasa 5	52334947	
6	594010200003921666715810 14	Gospodarie apa KAPA	Budeasa, Budeasa Mare	52334946	
7	594010200000178988701383 65	Pompa apa Budeasa Mare-Rogojina	Budeasa, Budeasa Mare	52334942	
8	594010200003925626715812 44	Pompa apa menajera-GP5	Budeasa, Budeasa Mica 5	52334953	
9	594010200003922892715812 37	Pompa apa menajera GP 8	Budeasa, Budeasa Mică 8	52334955	
10	594010200000179794701391 76	Pompa apa Budeasa Mica	Budeasa, Budeasa Mica	52334951	
11	594010200003923370715812 45	Pompa apa menajera-GP4	Budeasa, Budeasa Mica 4	52334952	
12	594010200003922908715812 41	Pompa apa menajera GP7	Budeasa, Calotești 7GP	52334936	
13	594010200000002313701402 90	Pompa apa Galasesti	Budeasa, Gălășești	52334939	
14	594010200003923363715812 46	Pompa apa menajera -GP3 Galasesti	Budeasa, Gălășești 3GP	52334941	
15	594010200003689696714923 77	Statie pompare apa nr.1B	Budeasa, Gălășești 1B	52334940	
16	594010200003689702714923 79	Statie pompare apa nr.2	Budeasa, Gălășești 2	52334944	
17	594010200003689719714924 40	Statie pompare apa nr.3	Budeasa, Gălășești 3	52334945	
18	594010200003659842714835 38	Statie Epurare - Sudeaua Budeasa	Budeasa, Sudeaua	52334950	
19	594010200003598370714565 62	Pompa apa Stoenesti	Budeasa, Valea Mărului	52334934	
20	594010200003923356715812 47	Pompa apa menajera GP 2 Valea Ma	Budeasa, Budeasa 2	52334935	
21	594010200003689726714924 41	BUDEASA FN	BUDEASA FN	52334943	
22	594010200003922915715812 43	BUDEASA MICA FN	BUDEASA MICA FN	52334954	
23	504010200003923349715812 48	Pompa apa menajera GP1	Budeasa, Valea Mărului	PPC cod ELECTEL 290149199	

Sediu - Strada Carol Davila, nr 4,
Mioveni, cod 115400, Argeş
Tel. - 0348.445.885
Fax - 0348.445.886

SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.
Oraşul MIOVENI, Judeţul ARGEŞ, ROMANIA
SERVICIUL APA CANAL 2026

CUI RO **27280093**
Nr. Ord. Reg.Com/An **J2010000776030/16.08.2010**
Cont - **RO59.TREZ.0465.069X.XX01.0357** Trezoreria Piteşti
Cont - **RO20.RZBR.0000.0600.1282.9447** Raiffeisen Bank Mioveni

Dispecerat
0348.457.102
contact@sedc-mioveni.ro
www.sedcmioveni.ro

AM PREDAT, **S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.**	**AM PRIMIT,** **Primăria Comunei Budeasa / U.A.T. Comuna Budeasa**
Semnături: 1. Presedinte comisie Director General – Ec. Tudose Nicolae 2. Director Tehnic – Ing. Şerban Florin 3.Director Economic – Ec. Păuna Iulia 4..Şef Serviciu Apă – Rizea Florian 5. Şef Serviciu Canalizare – Biidiba Valentin 6. Operator zonă – Coman Marius	Semnături: 1. Presedinte comisie Oprescu Emil Gilică, Viceprimar Comuna Budeasa 2. Minescu Octav Stelian -Administrator Public,Comuna Budeasa 3. Ciobanu Viorel – Sef Serviciu Alimentare cu Apa si Canalizare , Comuna Budeasa 4. Calinescu Adrian- Reprezentant S.C. Apa Canal 2000 S.A – INVITAT 5.Marinescu Bogdan - Reprezentant S.C. Apa Canal 2000 S.A – INVITAT

(4)

(5)